

ОКП 42 1281



ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МТ101-М1-К

ПАСПОРТ

СЯМИ.406233-679 ПС

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Датчик давления МТ101-М1-К _____

обозначение

№ _____
заводской номер

Дата изготовления « ____ » _____ 20__ г.

Предприятие – изготовитель: ООО ЭПО «Сигнал», 413119, РФ, Саратовская обл., г. Энгельс.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Верхний предел измерений _____

- МПа;
- kgf/sm²;
- bar;
- другое _____

2.2 Выходной сигнал 4-20 мА.

2.3 Предел допускаемой основной погрешности

- ± 0,25 %;
- ± 0,5 %;
- ± 1 %.

2.4 Измеряемое давление – избыточное.

2.5 Вид климатического исполнения У2** по ГОСТ 15150-69 для работы при температуре от минус 20 до плюс 80 °С.

2.6 Предельно допускаемое давление _____

- МПа;
- kgf/sm²;
- bar;
- другое _____

2.7 Потребляемая мощность не более 1,0 W.

2.8 Напряжение питания от 10 до 30 V.

2.9 Присоединение к процессу;

- M20x1,5;
- G1/2.

2.10 Тип электрического разъема стандарта DIN 43650 А.

2.11 Масса датчика не более 0,15 кг.

7 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Порядок утилизации определяется организацией, эксплуатирующей прибор.

