



Примечания:

1. – Позиции приборов указаны в соответствии со спецификацией оборудования
2. – Все размеры, кроме размеров измерительных участков являются справочными, без допусков на сборку. Уточняются при монтаже.
3. – Термометр сопротивления в местном разрезе (выноски \square) показан условно, для отображения глубины погружения рабочей части.
4. – К показателям датчика давления, установленного на обратном трубопроводе добавляется постоянная составляющая 0,31 м.в.ст., компенсирующая высоту импульсной линии.
5. – Поз. 39 – монтажный комплект ТЭМ-КПА-2-32/2-32-2/32-1,6, производство АО "ТЭМ".

Изм.	Колуч.	Лист	№ год	Подр.	Дата	100.14-018-АТС	Лист
							1.2