



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.AT15.B.00620

Серия RU № 0355440

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «РПН СФЕРА». Место нахождения и фактический адрес: 115114, город Москва, 1-ый Кожевнический переулок, дом 6, строение 1, помещение 28; телефон: 84992717984; факс: 84992717984, адрес электронной почты: info@rpn-cert.ru, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11AT15, выдан 18.09.2014 Федеральной службой по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «РоСВЕП-СЕРВИС». Основной государственный регистрационный номер: 1027739900154. Место нахождения и фактический адрес: 109147, Россия, город Москва, улица Марксистская, дом 5; телефон: 8(495)225-38-09, 8(495)912-35-03, 8(495)912-34-70, 8(495) 911-03-61; факс: 8(495)911-99-29, адрес электронной почты: info@roswep-service.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «РоСВЕП-СЕРВИС». Место нахождения и фактический адрес: 109147, Россия, город Москва, улица Марксистская, дом 5.

ПРОДУКЦИЯ Оборудование (сосуды), работающее под избыточным давлением: теплообменники пластинчатые разборные категорий 3 и 4 типа G серий GC, GL, GX, GF, GW, GD, предназначенные для теплообмена жидкостей и газов, используемые для рабочих сред групп 1 и 2, при максимально допустимом рабочем давлении свыше 0,1 МПа до 2,8 МПа и вместимости свыше 0,008 до 15,6 м³. Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями ТУ 3612-002-58422131-12 «Теплообменники пластинчатые разборные». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8419 50 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 2060M-LAB04/16 от 22.04.2016 Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная корпорация», аттестат аккредитации № RA.RU.21MЭ64, выдан 17.12.2015, бессрочный; акта о результатах анализа состояния производства № 1401/АП от 06.04.2016 органа по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «РПН СФЕРА», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11AT15 от 18.09.2014, обоснования безопасности 3612-002-58422131-2013 ОБ, паспорта оборудования, руководства по эксплуатации, конструкторской документации, результатов прочностного расчета, документов, подтверждающих соответствие и характеристики материалов и комплектующих изделий.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения - 5 лет. Срок службы - 30 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 22.04.2016 ПО 21.04.2021 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



М.П. **Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации**

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

П.В. Панкин
(инициалы, фамилия)

А.Н. Аксёнов
(инициалы, фамилия)