Подающий трубопровод системы теплопотребления



Примечания:

1. – Позиции приборов указаны в соответствии со спецификацией оборудования
2. – Все размеры, кроме размеров измерительных участков являются справочными, без допусков на сварку. Уточняются при монтаже.
3. – Термометр сопротивления в местном разрезе (выноска I) показан условно, для отображения глубины погружения рабочей части.
4. – К показаниям датчика давления, установленного на подающем трубопроводе добавляется постоянная составляющая 0,31 м.в.ст., компенсирующая высоту импульсной линии.
5. – Поз. 39 – монтажный комплект ТЭМ-КПА-1-25/2-25-2/25-1,6, производство АО "ТЭМ".

						100.13-018-АТС		
						Юридическое наименование абонента Фактический адрес установки УУТЭ		
Изм.	Кол.	Лист	Nдок.	Подп.	Дата			
Разработал						Узел учета тепловой энергии	Стадия	Лист	Листов
Чертил							Р	1.1	9
Проверил									
Н.Контроль						Схема измерительных участков	Наименование проектной организации		
Т.Контроль									